



UNSER ANLIEGEN – FRISCHE LUFT...

S14 INSTALLATION UND BEDIENUNG



INHALT	SEITE
1 Systemanforderungen	4
2 Computer mit der Lüftungsanlage verbinden	4
3 Installation des Gerätetreibers	5
4 Gerät verbinden	9
5 Geräteeinstellungen	10
6 Verbindung zum Gerät trennen	12
7 Firmware aktualisieren	12
8 Verbinden/Trennen der Lüftungsanlage	
a) Verbinden der Lüftungsanlage mit dem Computer	14
b) Trennen der Lüftungsanlage von dem Computer	15

1| SYSTEMANFORDERUNGEN

- Windows 7
- Windows 10
- Die Software benötigt Administratorrechte
(Für mehr Informationen kontaktieren Sie Ihren Systemadministrator)

2| COMPUTER MIT DER LÜFTUNGSANLAGE VERBINDEN



USB Typ B Steckplatz



USB Kabel Typ A - Typ B



USB Typ A Steckplatz



USB Kabel Typ A - Typ A

Das Gerät mit einem USB-Kabel (USB Typ A – USB Typ B) mit dem Computer verbinden (bei Anlagen mit USB Typ B Anschluss).


Das Gerät mit einem USB-Kabel (USB Typ A – USB Typ A) mit dem Computer verbinden (bei Anlagen mit USB Typ A Anschluss).

3| INSTALLATION DES GERÄTETREIBERS


Die aktuellste Version des Treibers kann unter www.blaubergventilatoren.de (<https://blaubergventilatoren.de/>) heruntergeladen werden: CP210 Treiber.

Achtung:


Die folgenden Bildschirmfotos wurden auf einem PC mit Windows 7 erstellt; auch wenn die Systemmeldungen nicht komplett identisch sind, ist der gesamte Prozess sehr ähnlich.




1. CP210x_VCP_Windows.zip öffnen und CP210xVCPInstaller_x64.exe (für 64-bit Systeme) oder CP210xVCPInstaller_x86.exe (für 32-bit Systeme) auswählen. Ihren Systemtyp (32- oder 64-bit) ermitteln Sie per Klick auf die Windows-Taste oder das Windows-Symbol links unten auf der Taskleiste. Dann Rechtsklick auf „Computer“ und „Eigenschaften“ auswählen. In dem sich öffnenden Fenster sehen Sie unter dem Punkt „System“ Ihren Systemtypen.




2. Öffnen Sie die passende Datei per Doppelklick. Wenn sich ein Fenster ähnlich der nebenstehenden Abbildung öffnet, wählen Sie „Ja“ (Yes).




3. Nach einer kurzen Wartezeit öffnet sich das links abgebildete Fenster. Klicken Sie auf „Weiter“ (Next).




4. **Lizenzvereinbarung:**
Stimmen Sie der Lizenzvereinbarung zu und klicken Sie auf **“Weiter” (Next)**.




7. Klicken Sie auf **“Installieren” (Install)**, um mit der Installation zu beginnen.




5. (Optional) Um den Zielordner für die Installation zu ändern, klicken Sie auf **“Durchsuchen” (Browse)** und wählen Sie dann einen beliebigen Ordner.




8. Folgendes Fenster erscheint und die Installation startet automatisch.




6. Wenn Sie den gewünschten Zielordner für die Installation ausgewählt haben, klicken Sie auf das Feld **„Weiter” (Next)**.




9. Es erscheint ein Fenster mit der Meldung, dass die Installation erfolgreich war. Wählen Sie **“Fertig” (Finish)**.




10. Das folgende Fenster öffnet sich für die Installation weiterer Treiber. Ändern Sie den Zielordner für die Installation oder klicken Sie auf **„Installieren“ (Install)**.



11. Eine Meldung informiert Sie über die erfolgreiche Installation.



12. Wenn Sie Windows 7 nutzen, erscheint folgende Meldung, sobald Sie die Lüftungsanlage mit dem Computer verbinden. Die Installation des Gerätetreibers startet automatisch.



13. **Verifizieren der COM-Anschlussnummer:**
Öffnen Sie den „Geräte manager“ und verifizieren Sie die COM-Anschlussnummer im Menü USB-Controller (COM & LPT).

Um den Geräte manager zu öffnen:

1. Im Startmenü Rechtsklick auf „Computer“, dann „Verwalten“.
2. Klicken Sie auf „Geräte manager“ (links im Menü).
3. Der „Geräte manager“ öffnet sich.

14.


Die COM-Anschlussnummer unterscheidet sich je nach Gerät. In diesem Beispiel ist sie als **„Silicon Labs CP210x USB to UART Bridge (COM3)“** gelistet. Somit ist Ihre Lüftungsanlage mit COM-Anschluss Nummer 3 verbunden.

Wählen Sie in der Bedienungssoftware Ihre zutreffende Anschlussnummer im Menü „Kommunikation“.

4| GERÄT VERBINDEN


Starten Sie das Programm **„Terminal.exe“** per Doppelklick.

1.



Wählen Sie „Scan“, um Ihr verbundenes Gerät zu finden.


2.



Das Programm findet die verbundene Anlage automatisch.

ACHTUNG: Entfernen Sie das USB-Kabel nicht!

5 | GERÄTEEINSTELLUNGEN



Zuluftparameter/Abluftparameter:

- S0:** Lüftungsstufe 0 (Ruhezustand) Werkseinstellung: 0 %
Hiermit kann das Ausschalten der Anlage unterdrückt und eine andauernd wirksame Mindestlüftung eingestellt werden. Ist dies gewünscht, wird empfohlen hier die Luftmenge zur Lüftung zum Feuchteschutz einzustellen.
- S1:** Lüftungsstufe 1 Werkseinstellung: 30 %
Je nachdem, ob S0 zum Feuchteschutz oder zum Abschalten genutzt wurde, wird empfohlen hier die benötigte Luftmenge für die reduzierte Lüftung oder die Lüftung zum Feuchteschutz einzustellen.
- S2:** Lüftungsstufe 2 Werkseinstellung: 70 %
Wenn die Auslegung der Anlage mit maximal 80 % der Leistung den nötigen Volumenstrom zur Nennlüftung erreichen kann, wird empfohlen hier den Wert aus der Auslegung einzustellen.
- S3:** Lüftungsstufe 3 Werkseinstellung: 100 %
Wurde unter S2 die Nennlüftung eingestellt, kann hier die Stufe für die Intensivlüftung programmiert werden, sonst wird hier die Nennlüftung hinterlegt.

SF: Geschwindigkeit bei geschlossenem n/o - Sensoreingang

Wird der n/o Eingang genutzt, um externe Sensoren zu integrieren, wird hier die Lüftungsstufe eingestellt (z.B. für Feuchte, CO oder einen Toilettenschalter). Eine hohe Lüftungsstufe (vorzugsweise Intensivlüftung) wird hierfür empfohlen.

SH: Geschwindigkeit bei ausgelöstem Feuchtigkeitssensor

Für den optionalen internen Feuchtesensor wird wie bei SF eine hohe Lüftungsstufe (vorzugsweise Intensivlüftung) empfohlen.

Rpm: Ventilatorgeschwindigkeit in Echtzeit (U/min)

Fördermittel-Parameter:

Temp Off: Ablufttemperatur, ab welcher der Zuluftventilator zum Schutz des Wärmetauschers abgeschaltet wird.

Humidity: Luftfeuchtwert, ab dem die Stufe SH aktiviert wird. (Empfohlen wird ein Wert zwischen 60 und 80 % rel. Feuchte)

Aktueller Status:


- Filter:** Betriebszeit seit letztem Filterwechsel
R: Betriebszeit zurücksetzen (nach Filterwechsel)
Temp: Aktuelle Ablufttemperatur
T_Off: Ablufttemperatur, ab welcher der Zuluftventilator zum Schutz des Wärmetauschers abgeschaltet wird.
- Humidity:** Aktuelle Luftfeuchtigkeit
Humidity lvl: Luftfeuchtwert, ab dem die Stufe SH aktiviert wird
Bypass: Status des Bypasses (offen, geschlossen, kein Status)
Voltage: Stromaufnahme, 0-10V
Force IN: Status der Stromaufnahme (offen, geschlossen)

Hardwareeinstellungen:

Filter Time Alarm: Festlegen der Zeitdauer zwischen zwei Filterwechseln

- Invert Bypass:** Position der Bypassklappe umkehren
Write Config: Einstellungen mit Anlage synchronisieren
Open Config: Einstellungen aus Datei öffnen
Save Config: Einstellungen als Datei speichern


6| VERBINDUNG ZUM GERÄT TRENNEN




Wählen Sie „Disconnect“, um die Verbindung zu der Anlage zu trennen.

ACHTUNG: Entfernen Sie das USB-Kabel erst nach Abschluss dieses Schrittes.

7| FIRMWARE AKTUALISIEREN




1.
Klicken Sie auf „Firmware File“ und wählen Sie Ihr Dokument zur Aktualisierung der Firmware



2.
Klicken Sie auf „Write“, um die Aktualisierung durchzuführen.


3.



Bei erfolgreicher Aktualisierung erscheint der oben angezeigte Text.

ACHTUNG: Die Firmware kann erst aktualisiert werden, wenn ein Gerät verbunden ist (siehe „Gerät verbinden“).

Konfiguration des Geräts:




Wählen Sie „Control mode“, um das Einstellungs Menü zu öffnen.

8| VERBINDEN/TRENNEN DER LÜFTUNGSANLAGE

a) Verbinden der Lüftungsanlage mit dem Computer

1. Schließen Sie die USB-Treiber-Installation wie oben beschrieben ab.
2. Trennen Sie das Gerät von Ihrem Computer, falls es noch verbunden ist.
3. Verbinden Sie die Lüftungsanlage mit Ihrem Computer und schalten Sie sie ein.
4. Warten Sie, bis ihr Computer alle automatischen Treiberinstallationen abgeschlossen hat.
5. Öffnen Sie den Geräte manager (im Startmenü Rechtsklick auf Computer – Verwalten – Geräte manager).
6. Klappen Sie das Menü „Ports (COM & LPT)“ auf.



Falls die Installation erfolgreich war, sollte ein Gerät mit dem Namen „**Silicon Labs CP210x USB to UART Bridge**“ oder einem ähnlichen Namen zu sehen sein.

Die Installation der Anlage ist jetzt abgeschlossen.

b) Trennen der Lüftungsanlage von dem Computer

Um den zuvor installierten Gerätetreiber zu deinstallieren, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das entsprechende Gerät und wählen Sie „Deinstallieren“.

Eventuell muss die Deinstallation sowohl für den COM-Anschluss, als auch für das USB-Verbindungsgerät durchgeführt werden.

1. Wählen Sie das Gerät CP210x COM in Ihrem Geräte-Manager per Rechtsklick aus und klicken Sie „Deinstallieren“ (Eventuell erscheint ein Dialogfenster. Wählen Sie hier „Diesen Gerätetreiber löschen“).
2. Falls vorhanden, müssen diese Schritte auch für „Cygnal USB Composite Device“ oder „CP210x USB Composite Device“ durchgeführt werden. Diese finden Sie unter dem Punkt „USB-Controller“.
3. Um die erfolgreiche Deinstallation zu prüfen, trennen Sie das Kabel der Anlage von Ihrem Computer und verbinden Sie es dann erneut. Im Menü „Ports (COM & LPT)“ sollte das Gerät mit der Bezeichnung CP210x keine COM-Anschlussnummer mehr am Ende haben.
4. Wenn das Gerät weiterhin mit COM-Anschlussnummer aufgeführt ist, wählen Sie in „Systemsteuerung > Programme und Funktionen“ das Gerät aus und mit einem Rechtsklick „Deinstallieren“.
5. Es wird empfohlen Ihren Computer direkt nach der Deinstallation neu zu starten.



Blauberg Ventilatoren GmbH

Aidenbachstr. 52 • D-81379 München

Tel. +49 89 785 08 088 • info@blaubergventilatoren.de

www.blaubergventilatoren.de